



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Мурманской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 4, т. (8152) 45-97-77, [gumur4@mail.ru](mailto:gumur4@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности г. Кировска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

1834250, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, т. (81531) 5-40-44, [ond-kirovsk@yandex.ru](mailto:ond-kirovsk@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 109/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18 г. Кировска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

На основании распоряжения отдела надзорной деятельности г. Кировска Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Мурманской области от «17» сентября 2014 г. № 109 вынесенного главным государственным инспектором г. Кировска по пожарному надзору Зархиным Алексеем Александровичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

в период с «10» часов «00» минут «10» октября 2014 г. по «16» часов «00» минут «10» октября 2014 г. проведена плановая / выездная проверка объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18 г. Кировска» (МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18), расположенного по адресу(ам): Мурманская область, г. Кировск, улица Дзержинского, 3

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

**лицо проводившее проверку:**

Фаршакова Мария Николаевна - начальник отделения ОНД г. Кировска УНД ГУ МЧС России по Мурманской области, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**при проведении проверки присутствовали:**

Заведующая Походенько Л.Б.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя, представитель индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1.            | 2.  | 3.   | 4.   | 5.   |
| 1             | На объекте защиты допускается применение материалов для покрытия полов и отделки стен и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2; для отделки стен и потолков залов | Нарушены требования: ч. 7, статьи 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"   | 20.03.2015   |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | для проведения музыкальных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть из материалов класса КМ0 и (или) КМ1. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица, в течение пятнадцати дней с даты получения предписания, вправе представить в орган государственного контроля (надзора) в письменной форме свои возражения или обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц проводивших проверку:**



(подпись)

«10» октября 2014 г.  
М.Л.П.\*

Фаршакова М.Н. - начальник отделения ОНД г. Кировска УНД ГУ  
МЧС России по Мурманской области

**Предписание для исполнения получил:**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» октября 2014 г.

(подпись)